



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

HK.4410.18.2018

Hajnówka, dnia 2018.03.06

**Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Czyże**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), w związku ze sprawozdaniami Nr 61099/18/SOK i Nr 61100/18/SOK z przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych 1 próbki w Szkole Podstawowej w Czyżach oraz w stacji uzdatniania wody w Czyżach, pobranych do badania w dniu 12.02.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej administratora

stwierdza, że

próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce na podstawie wykonanych badań stwierdza, że woda z wodociągu Czyże jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce

Irena Dyrlińska

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

HK.4410.11.2018

Hajnówka, dnia 2018.03.02

**Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Klejniki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), w związku ze sprawozdaniami Nr LPW.9051.161.2018.646.240, Nr LPW.9051.161.2018.647.241, Nr LM.9051.205.2018.660.303 i Nr LM.9051.205.2018.694.304 z przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych 2 próbek wody, pobranych do badania dnia 20.02.2018r. w stałych punktach monitoringowych w sieci wodociągowej u odbiorców indywidualnych w Tyniewiczach Dużych 62 i Klejnikach 128.

stwierdza, że

pobrane próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda z wodociągu Klejniki jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Hajnówce
Nina Trendowska
Nina Trendowska

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.